Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 г. Рязани
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Рязань "07" октября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 106

По адресу/адресам: г. Рязань, ул.Костычева, д.д. 1, 3; ул.Вишневая, д.35; ул.Черновицкая, д.54; ул.Дзержинского, д.56/11; ул.Семашко, д.38/40; ул.Мусоргского, д.68
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 106 от 31.08.2016 года, начальника ОНДиПР г. Рязани УНДиПР Главного управления МЧС России по Рязанской области Чуклина Д.В.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева "
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 14 час. 00 мин. 13 сентября 2016 года по 14 час. 00 мин. 07 октября 2016 года.

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР №1 г. Рязани УНДиПР Главного управления МЧС России по Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ректор ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Костычева" Н.В. Бышов
31.08.2016 г. 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области подполковник внутренней

службы Романов Роман Викторович
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы Сочейкин Валерий Евгеньевич
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области капитан внутренней службы Мусатов Александр Викторович
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области майор внутренней службы Неклюдов Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: проректор по АХР ФГБОУ ВО " Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева " Корнилов Сергей Владиславович, помощник проректора по АХР по безопасности Побежкин Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Корпус №4: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54.

- для отделки стен тамбура запасного эвакуационного выхода из фойе первого этажа применены материалы с коэффициентами более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), лицо, допустившее нарушение – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева" Побежкин Н.Н.);
- не все двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), лицо, допустившее нарушение – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева" Побежкин Н.Н.);

Корпус №5: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54.

- не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта проверки (п.21 «Правил противопожарного режима в РФ», утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390, лицо, допустившее нарушение – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева" Побежкин Н.Н.);

Общежитие: г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68.

- отсутствует, предусмотренная проектными решениями наружная пожарная лестница, соединяющая 2 и 3 этажи здания общежития (п. 33 Правил противопожарного режима в

РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года), лицо, допустившее нарушение – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева" Побежкин Н.Н.);

- не все двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), лицо, допустившее нарушение – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева" Побежкин Н.Н.);
- в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не предусмотрены резервные источники питания, обеспечивающие питание указанных электроприемников (световые оповещатели «Выход») в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования), лицо, допустившее нарушение – помощник проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева" Побежкин Н.Н.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено –

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения

пожара № 106/1/56 от 07.10.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

_____ Р.В. Романов

_____ А.Е. Сочейкин

_____ А.В. Мусатов

_____ Д.Н. Неклюдов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 07 ” октября 20 16 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, тел.: (4912) 21-63-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Рязани
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул. Пожарный переулок, д. 1-Б, тел.: (4912) 75-24-25

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 г. Рязани
УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул. Семинарская, д. 32-А, тел.: (4912) 25-22-05

Предписание **№ 106/1/56**
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ФГБОУ ВО " Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева "

Ректору ФГБОУ ВО " Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева "
Бышову Николаю Владимировичу

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рязани по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Рязани Чуклина Д.В. от «31» августа 2016 года № 106, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "13" сентября 2016 г. по "07" октября 2016 г. проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР №1 г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области Романовым Романом Викторовичем, ст. инспектором ОНД и ПР г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области Сочейкиным Валерием Евгеньевичем, ст. инспектором ОНД и ПР №1 г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области Мусатовым Александром Викторовичем, инспектором ОНД и ПР №1 г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области Неклюдовым Дмитрием Николаевичем,

зданий, помещений и территорий ФГБОУ ВО " Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева " по адресам: г. Рязань, ул.Костычева, д.1, д.3; ул.Вишневая, д.35; ул.Черновицкая, д.54; ул.Дзержинского, д.56/11;

ул.Семашко, д.38/40; ул.Мусоргского, д.68, совместно с: проректором по АХР ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агро-нологический университет им. П.А. Костычева " Корниловым Сергеем Владиславовичем, помощником проректора по АХР по безопасности Побежкиным Николаем Николаевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Корпус №4: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54.				
1.	Демонтировать, применённые для отделки стен тамбура запасного эвакуационного выхода из фойе первого этажа панели, с коэффициентами пожарной опасности более, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	(ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.10.2017	
2.	Оборудовать все двери лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	(ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.10.2017	
Корпус №5: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54.				
3.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, с составлением акта проверки.	п. 21 «Правил противопожарного режима в РФ», утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390.	01.10.2017	
Общежитие: г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68.				
4.	Смонтировать, предусмотренную проектными решениями, наружную пожарную лестницу, соединяющую 2 и 3 этажи здания общежития.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.	01.10.2017	

[illegible]	Оборудовать все двери лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	(ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	01.10.2017	
6.	В системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть резервные источники питания, обеспечивающие питание указанных электроприемников (световые оповещатели «Выход») в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	ст. 4 ч.3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.10.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР №1 г. Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской службы
Романов Р.В.
"07" октября 2016 г.

(подпись)

М.Л.П.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской службы
Сочейкин В.Е.
"07" октября 2016 г.

_____
(подпись)

М.Л.П.

Старший инспектор ОНД и ПР №1 г. Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской службы
Мусатов А.В.
"07" октября 2016 г.

_____
(подпись)

М.Л.П.

Инспектор ОНД и ПР №1 г. Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской службы
Неклюдов Д.Н.
"07" октября 2016 г.

_____
(подпись)

М.Л.П.

М.Л.П. Предписание на 4 л. для исполнения получил:

_____

(подпись)

_____

"07" октября 2016 г.