ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

Рязанская область, г.Рязань, ул. Костычева, д.1
(место составления акта)

20 октября 2017 года
(дата составления)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) –
в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» ИНН 6229000643,
№ 5/28-604–2017

По адресу/адресам: Рязанская область, г.Рязань, ул. Костычева, д.1 ;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-1104-р от 03 октября 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» ИНН 6229000643, (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«17» октября 2017 г.с 10 час. 00 мин.до17 час.00 мин-продолжительность– 8 час
«18» октября 2017 г.с 10 час. 00 мин.до17 час.00 мин-продолжительность– 8 час
«19» октября 2017 г.с 10 час. 00 мин.до17 час.00 мин-продолжительность– 8 час
«20» октября 2017 г.с 10 час. 00 мин.до15 час.00 мин-продолжительность– 6 час

Продолжительность 4 рабочих дня (38 часов)

Продолжительность --
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 рабочих дня (38 часов)
(рабочих дней/часов)

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1478
«31» 10 2017 г.

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» действующий на основании устава ,утвержденного проиказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 27.05.2015 г.
_____ «06» октября 2017 г. 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Положения статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ мне разъяснены:
Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» действующий на основании устава ,утвержденного проиказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 27.05.2015 г.
_____ «17» октября 2017 года 10 часов 00 минут.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Документы, подтверждающие отнесение юридического лица, в отношении которого проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ, не предоставлены:
Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» действующий на основании устава ,утвержденного проиказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 27.05.2015 г.
_____ «17» октября 2017 года 10 часов 00 минут.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ не требуется
(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:
Фокин Игорь Семенович, государственный инспектор ОГЭН по Рязанской области

Гордиенко Ольга Николаевна, государственный инспектор ООПН по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали:
Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) –ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» действующий на основании устава ,утвержденного проиказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 27.05.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
Федеральный государственный энергетический надзор (п. 201700347361 и п. 201700347362.ежегодного плана проведения плановых проверок Приокского Управления Ростехнадзора на 2017 год)			
1	Отсутствуют исполнительные чертежи ТЭУ котельных, и оперативные схемы теплоэнергетического оборудования котельных	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п. 2.8.1, приложение 4	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и

			безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
2	Отсутствуют технические паспорта на водоподогреватели, тепловые пункты	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п. 2.8.1	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
3	Отсутствует план (масштабный) тепловых сетей, оперативная и эксплуатационная схемы тепловых сетей, профили тепловых сетей по каждой магистрали	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.6.2.5	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
4	Отсутствует утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов для каждой	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

	производственной службы	Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.2.8.2	образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
5	Отсутствуют инструкции по эксплуатации водоподогревателей, тепловых сетей, котлов	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, пп.2.8.1, 2.8.6, 2.8.7	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
6	Не прошли проверку знаний в комиссии Приокского Управления по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора Руководящий работник предприятия. Заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ, и специалист по охране труда в обязанности которого входит	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, пп.2.3.8, 2.3.20	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)

	контроль за эксплуатацией ТЭУ		
7	Отсутствует приказ о назначении постоянно действующей квалификационной комиссии по проверке знаний Правил у теплотехнического персонала	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.2.3.21	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
8	Не проходил проверку знаний в комиссии предприятия теплотехнический персонал	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, пп.2.3.14, 2.3.23, приложение 2	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
9	Истек срок действия режимных карт на котлы	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

		02.04.2003г, пп.5.3.6, 5.3.7	«Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
10	Отсутствует распорядительный документ о распределении ответственности за эксплуатацию и ремонт производственных зданий и сооружений (котельной)	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г п.3.1.3	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
11	Отсутствуют местные инструкции по эксплуатации зданий и сооружений подразделений организации разработанные на основании типовых с учетом местных условий	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.3.1.3	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
12	Отсутствуют паспорта	Правила технической	Гречихин Сергей

	на каждое здание и сооружение	эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г п.3.1.3	Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
13	Отсутствует распорядительный документ руководителя предприятия о создании смотровой комиссии для осмотра зданий и сооружений с указанием сроков проведения осмотров, в т.ч. весенне-осенних	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, пп.3.3.3, 3.3.4	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
14	Отсутствует график и журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.3.3.3	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ

			№41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
15	Отсутствует акт по результатам работы смотровой комиссии весеннего (осеннего) осмотра зданий	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.3.3.8	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
16	Отсутствуют инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки докотловой обработки воды с режимными картами	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.12.9	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
17	Нарушена тепловая изоляция трубопроводов в тепловых пунктах	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного

		приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г,, п.6.2.25	бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
18	Отсутствует нумерация оборудования в котельной согласно оперативной схеме, на штурвалах задвижек отсутствуют стрелки направления их вращения	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.5.2.9, приложение 4	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
19	Отсутствуют стрелки направления движения теплоносителя на запорной и регулирующей арматуре и прилегающих участках теплопроводов	Правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации ТЭУ,утвержденные приказом 20.05.2017Министерства труда и социальной защиты 17.08.2015г. №551-Н и зарегистрированные в Минюстом №39138 от 05.10.2015г.п.3.2.7	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и

			безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
20	Отсутствует график и журнал обхода тепловых сетей	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.6.2.26	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
21	Не установлено наблюдение с использованием маячков и с помощью измерений за имеющимися на строительных конструкциях здания котельной трещинами и другими повреждениями .Сведения об обнаруженных дефектах не заносятся в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.3.3.20	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
22	Отсутствует график проверки исправности запорно-регулирующей	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного

	арматуры	приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.9.3.22	бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
23	Отсутствует график осмотров систем отопления	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.9.3.22	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
24	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса. Не обеспечивается наличие аварийного запаса материалов на складе	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п.2.7.3;2.7.4;6.2.66	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и

			безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
25	Отсутствуют технические паспорта на тепловые сети	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.03 №115, и зарегистрированные Минюстом Р.Ф. №4358 02.04.2003г, п. 2.8.1	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (приказ №41-1 от 24.02.2004 г.) – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС (приказ №214/а от 13.10.2016 г.)
электроустановки			
26	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения учреждения.	п. 1.8.2. ПТЭЭП*	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
27	Отсутствуют графики планово предупредительного ремонта электрооборудования учреждения.	п. 1.6.3. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
28	Отсутствует список должностей ИТР и ремонтного персонала, которым присваивается II-IV группа по Э.Б.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
29	Отсутствует список имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
30	Отсутствует перечень	п. 8.5. ПОТ ЭЭ**	мастер участка Д. В.

	работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.		Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
31	Отсутствует оперативный журнал для учёта работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.8.9. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
32	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
33	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты для ремонта и обслуживания эл. оборудования напряжением до 1000В.	п. 1.7.3. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
34	Не создана комиссия для технического освидетельствования, эксплуатируемого электрооборудования.	п. 1.6.7. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
35	Отсутствуют акты комиссии технического освидетельствования моральноустаревшего электрооборудования.	п. 1.6.7. ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
36	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства учебных корпусов, общежитий и вспомогательных сооружений.	п. 2.7.15.ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
37	ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки на автоматических	п. 2.2.20.ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016

	выключателях ячеек.		
38	ТП- 707. РУ-0,4 кВ. На отдельно расположенных автоматических выключателях в помещении распределительного устройства, отсутствует обозначение присоединенной нагрузки.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
39	ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует решётка в вентиляционном окне помещения.	п. 2.2.3.ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
40	ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки в ячейках №№ 6 и 9.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
41.	ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение щита уличного освещения.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	мастер участка Д. В. Курбатов действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
42.	Общежитие № 4. Вводнораспределительное устройство (ВРУ). Отсутствуют: обозначение ВРУ, схема вторичного распределения эл. цепей, механический замок на двери ВРУ.	п. 2.2.20.ПТЭЭП п. 3.12. ПОТ ЭЭ	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
43.	Общежитие № 4. ВРУ. Отсутствует обозначение	п. 2.2.20.ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального

	присоединенной нагрузки на автоматических выключателях.		государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева» действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
44.	Общежитие № 4. Групповые щиты. Отсутствуют: обозначение щитов, схемы вторичного распределения эл. цепей, предупреждающие знаки на дверях щитов.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
45.	Учебный корпус № 1. Электрощитовая. Отсутствуют: обозначение ВРУ, схема вторичного распределения эл. цепей, бирки на питающих кабелях.	п.п. 2.2.20., 2.4.5.ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
46.	Учебный корпус № 1. РП-1. Эксплуатируется моральноустаревшее электрооборудование.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного

			образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
47.	Учебный корпус № 1. РП-2. Отсутствуют: обозначение щита, схема вторичного распределения эл. цепей, предупреждающие знак на двери щита.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
48.	Учебный корпус № 2. РП8 и РП9. Эксплуатируется моральноустаревшее электрооборудование.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
49.	Учебный корпус № 2. РП10. Отсутствует схема вторичного распределения эл. цепей.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

			образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016
50.	Учебный корпус № 2. ЩО-5 и ЩО-9. Отсутствует схема вторичного распределения эл. цепей.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	Гречихин Сергей Юрьевич-начальник котельной, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016

1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229 и зарегистрированы в Минюсте РФ 20.06.2003 № 4799;
2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 и зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.03 N 4145
3. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: _____ не выявлено _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_____ не выявлено

нарушений не выявлено _____----------_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 28/17

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\- -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
	Предписание 5-27-Т-685/1-2017 (ЭП) от 20.10.2017 г.
1	Предписание № 5/28-(17-ТС-Р)-604-2017 от 20.10.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Фокин Игорь Семенович

Гордиенко Ольга Николаевна

(ФИО) *(подпись)*

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 28/17

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бышов Николай Владимирович-ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Агротехнологический университет имени П.А.Костычева»
действующий на основании устава ,утвержденного проиказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 апреля 2015 г. №46-у и приказа №82-кр от 27.05.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" октября 2017 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)