ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru.
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru.

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/28 (2-ГС,ПС-Р) - 611 – 2017

г. Рязань, ул. Костычева, д.1 "20" октября 2017 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева"
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Хацкевич Александр Александрович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно Акта проверки от 20.10.2017 года № 5/28 (2-ГС,ПС-Р) - 611 – 2017, деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева" (сокращенное наименование — ФГБОУ ВО РГАТУ), ИНН 6229000643, адрес местонахождения юридического лица: 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д.1; место нахождения и наименование ОПО: г. Рязань, ул. Вишневая, д.35, Сеть газопотребления котельной № 1 (11); г. Рязань, ул. Черновицкая, д.54, Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный» (11)
соблюдение обязательных лицензионных требований.

В присутствии
1. Бышова Николая Владимировича – ректора ФГБОУ ВО РГАТУ (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у);
2. Побежкина Николая Николаевича – помощника проректора по АХР по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ (действующий на основании должностной инструкции от 31.03.2017 г. и приказа № 389 от 10.10.2017 г.).
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1472
«31» 10 2017 г.

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не проведена экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технологических устройств ШГРП котельной, эксплуатируемых на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный», вследствие отсутствия данных в проектной документации о предельных сроках эксплуатации.	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; статья 9, часть 3статьи 13, Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт Л, подпункт У пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утверждены постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.); пункт 9 раздела II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом ФСЭТАН от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. № 30929; статья 7, части I Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом ФСЭТАН от 14.11.2013 г. № 538 (зарегистрированы Минюстом РФ 26.12.2013 г., рег. № 30855).	30.01.2018 г.
2.	Не согласован с руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «РЕГИОН ЦЕНТРСПАС», с которым заключен договор на обслуживание объекта, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления котельной № 1»	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; часть 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт «п» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.);	30.01.2018 г.

		пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730.	
3.	Не согласован с руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования ООО «РЕГИОН ЦЕНТРСПАС», с которым заключен договор на обслуживание объекта, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный»	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; часть 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт «п» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.); пункт 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730.	30.01.2018 г.
4.	Не разработаны мероприятия по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц.	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности», Статья 9, пункт 1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; подпункт «н» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.).	30.01.2018 г.
5.	Не проводятся комплексные и целевые проверки состояния промышленной безопасности, не выявляются опасные факторы на рабочих местах.	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; Статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных	30.01.2018 г.

		объектов"; подпункт «и» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I,II.III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.)	
6.	Отсутствует контрольно-измерительный прибор (жидкостный манометр) в ШГРП на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный»	Статья 8 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ " О лицензировании отдельных видов деятельности»; Статья 9, пункт 1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; подпункт «к» пункта 5 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов I, II, III классов опасности» (утв. постановлением Правительства РФ № 492 от 10.06.2014 г.) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрированы в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N 30929, раздел II, пункт 9. пункт 77 раздел 6 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870.	30.01.2018 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г.Рязань, 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в

соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдали:

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 28/16

Хацкевич Александр Александрович
(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Бышов Николай Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РГАТУ (назначен приказом № 82-кр от 27.05.2015 г., действующий на основании Устава, утвержден приказом от 17.04.2015 г. № 46-у)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 20 " октября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)