



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru  
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г. Рязань, ул. Есенина, 58.

(место составления акта)

7 февраля 2019 года  
(дата составления)

15 часов, 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица –

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» (ФГБУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева»).

№ 5-20-ПВП-93/1-2019 (5-ЭП-Р)

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Вишневая, 35.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора  
№ 5-85-р от 24.01.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» (ФГБУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева»); ИНН 6229000643; 390023, г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Вишневая, 35.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«6» февраля 2019 г. с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.

«7» февраля 2019 г. с 8 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность 2 дня

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин.

Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Ректор – Бышов Николай Владимирович

(действующий на основании приказ № 82-кр от 27.05.2015 и Устава от 03.11.2011)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_ не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Фокин Игорь Семёнович, государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

с участием: \_\_\_\_\_

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

мастер участка – Курбатов Денис Васильевич

(действующая на основании должностной инструкции от 31.08.2016)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СПО (в случае проведения проверки члена СПО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

нарушения, выявленные при проведении плановой проверки и указанные в предписании № 5/28-Т-604-2017 от 20.10.2017 года устранены 23 нарушений.

Копии документов подтверждающие выполнение предписаний, прилагаются к акту.

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений   | Установленный срок устранения нарушения | Сведения о выполнении выявленного нарушения | Примечание    |
|-------|--|---|---|---------------|
| 1.    | Отсутствуют графики планово предупредительного ремонта электрооборудования учреждения.                               | п. 1.6.3. ПТЭЭП*                        | Выполнено                                   | Приложение №1 |
| 2.    | Отсутствует список должностей ИТР и ремонтного персонала, которым присваивается II-IV группа по электробезопасности. | п. 1.8.2. ПТЭЭП                         | Выполнено                                   | Приложение №2 |
| 3.    | Отсутствует список имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.             | п. 1.8.2. ПТЭЭП                         | Выполнено                                   | Приложение №3 |
| 4.    | Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.   | п. 8.5. ПОТ ЭЭ**                        | Выполнено                                   | Приложение №4 |
| 5.    | Отсутствует оперативный журнал для учёта работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.                           | п. 1.8.9. ПТЭЭП                         | Выполнено                                   | Приложение №5 |
| 6.    | Отсутствует перечень инвентарных средств защиты.   | п. 1.8.2. ПТЭЭП                         | Выполнено                                   | Приложение №6 |
| 7.    | Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты для ремонта и обслуживания эл. оборуд-                          | п. 1.7.3. ПТЭЭП                         | Выполнено                                   | Приложение №7 |

|     |   |                                    |           |                |
|-----|---|------------------------------------|-----------|----------------|
|     | дования напряжением до 1000В.   |                                    |           |                |
| 8.  | Не создана комиссия для технического освидетельствования, эксплуатируемого электрооборудования.   | п. 1.6.7. ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №8  |
| 9.  | Отсутствуют акты комиссии технического освидетельствования морально-устаревшего электрооборудования.  | п. 1.6.7. ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №9  |
| 10. | Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства учебных корпусов, общежитий и вспомогательных сооружений.  | п. 2.7.15.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №10 |
| 11. | ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки на автоматических выключателях ячеек.   | п. 2.2.20.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №11 |
| 12. | ТП- 707. РУ-0,4 кВ. На отдельно расположенных автоматических выключателях в помещении распределительного устройства, отсутствует обозначение присоединенной нагрузки. | п. 2.2.20.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №12 |
| 13. | ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки в ячейках №№ 6 и 9.   | п. 2.2.20.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №13 |
| 14. | ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение щита уличного освещения.  | п. 2.2.20.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №14 |
| 15. | Общежитие № 4. Вводно-распределительное устройство (ВРУ). Отсутствуют: обозначение ВРУ, схема вторичного распределения эл. цепей, механический замок на двери ВРУ.    | п. 2.2.20.ПТЭЭП<br>п. 3.12. ПОТ ЭЭ | Выполнено | Приложение №15 |
| 16. | Общежитие № 4. ВРУ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки на автоматических выключателях.   | п. 2.2.20.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №16 |
| 17. | Общежитие № 4. Групповые щиты. Отсутствуют: обозначение щитов, схемы вторичного распределения эл. цепей, предупреждающие знаки на дверях щитов.                       | п. 2.2.20.ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №17 |
| 18. | Учебный корпус № 1. Электрощитовая. Отсутствуют: обозначение ВРУ, схема вторичного распределения эл. цепей, бирки на питающих кабелях.                                | п.п. 2.2.20.,<br>2.4.5. ПТЭЭП      | Выполнено | Приложение №18 |
| 19. | Учебный корпус № 1. РП-1. Эксплуатируется морально-устаревшее электрооборудование.  | п. 1.2.2. ПТЭЭП                    | Выполнено | Приложение №19 |

|     |  |                 |              |                |
|-----|--|-----------------|--------------|----------------|
| 20. | Учебный корпус № 1. РП-2. Отсутствуют: обозначение щита, схема вторичного распределения эл. цепей, предупреждающие знак на двери щита. | п. 2.2.20.ПТЭЭП | Выполнено    | Приложение №20 |
| 21. | Учебный корпус № 2. РП8 и РП9. Эксплуатируется морально-устаревшее электрооборудование.  | п. 1.2.2. ПТЭЭП | Выполнено    | Приложение №21 |
| 22. | Учебный корпус № 2. РП10. Отсутствует схема вторичного распределения эл. цепей.  | п. 2.2.20.ПТЭЭП | Выполнено    | Приложение №22 |
| 23. | Учебный корпус № 2. ЩО-5 и ЩО-9. Отсутствует схема вторичного распределения эл. цепей.   | п. 2.2.20.ПТЭЭП | Выполнено    | Приложение №23 |
| 24. | Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения учреждения.  | п. 1.8.2. ПТЭЭП | Не выполнено |                |
| 25. | ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует решётка в вентиляционном окне помещения.   | п. 2.2.3.ПТЭЭП  | Не выполнено |                |
|     |  |                 |              |                |
|     |  |                 |              |                |
|     |  |                 |              |                |
|     |  |                 |              |                |
|     |  |                 |              |                |

\* - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. N 6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.03 г. N 4145;

\*\* - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ), утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н и зарегистрированных в Минюсте РФ 12.12.13 г. N 30593.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

| № п/п | Наименование приложения  |
|-------|--|
| 1     | Приложение 1-23 (документы подтверждающие устранение выявленных нарушений) |

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Госинспектор ОГЭН по Рязанской обл.

И.С. Фокин

(ФИО)



(подпись)

мастер участка

Д.В. Курбатов

(ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ректор – Бышов Николай Владимирович

(действующий на основании приказ № 82-кр от 27.05.2015 и Устава от 03.11.2011)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"7" февраля 2019г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

