

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037, тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@uten03.ru*

г. Рязань, ул. Костычева, 1.

01 июля 2016 года

(дата составления)

(место составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица –

**Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Рязанский государственный агротехнологи-
ческий университет им. П.А. Костычева**
(ИНН 6229000643)

№ 5/28(16-ТС-Р)-539–2016

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Костычева, 1.

На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 888-р
от 27 июня 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет им. П.А. Костычева.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индиви-
дуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«30-30» июня 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
 «01-01» июля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
 Продолжительность 2 рабочих дня

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Ректор Бышов Н.В., действующий на основании Устава от 2015 г.

«27» июня 2016 г. 12 час. 52 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Орлов М.И.- государственный инспектор ОНПБ по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Проверка соблюдения требований по проведению обязательного энергетического обследования			
1.	Не проведена промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.(п. 16, подпункт 2)	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.
2.	Не разработаны эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.(п. 16, подпункт 3)	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.
3.	Теплотехнический персонал не проходил проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок в квалификационной комиссии предприятия.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.3.14, 2.3.23, приложение 2 Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.
4.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.
5.	Не проведены испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.(п. 16, подпункт 16)	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.
6.	Не проведены очередные режимно-наладочные работы на котлах. Режимные карты работы котлов про-	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 5.7.3.	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	срочены.		
7.	Не проведены очередные режимно-наладочные работы установки ХВП. Режимные карты работы ХВП просрочены.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 12.2-12.18.	Начальник котельной Гречихин С.Ю., действующий на основании приказа №45-1 от 24.02.2004 г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:


не выявлено


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

"01" июля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

(подпись)
