ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
(место составления акта)

02 августа 2019 года
(дата составления)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица – Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева
(ИНН 6229000643)

№ 5/21-460–2019

По адресу/адресам: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
На основании: распоряжения Приокского Управления Ростехнадзора № 5-848-р от 24 июля 2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева (ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева). ИНН 6229000643. г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
с «01» августа 2019 г. по «01» августа 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

с «02» августа 2019 г. по «02» августа 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 2 рабочих дня

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (14 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора (отдел по надзору за промышленной безопасностью по Рязанской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Первый проректор Борычев С.Н., действующий на основании доверенности от 12.09.2016 г. № 01-37 «24» июля 2019 г. 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Орлов М.И.- государственный инспектор ООПН по Рязанской области

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц) проводивших проверку)

При проведении проверки присутствовали: начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки члена СРО), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Соблюдение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.2003г. № 115, Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.			
1.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.32, 6.2.33, 2.6.3. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
2.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
3.	Не продлен расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
4.	Не продлен порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
5.	Не продлен график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
6.	Не в полном объеме выполнен плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 12.2-12.9.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
7.	Ответственный не прошел периодическую проверку знаний в комиссии Приокского Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.п. 2.3.8.1, 2.3.20, 2.3.15.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
8.	Отсутствуют паспорт тепловой сети.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.33.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
9.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.1.31. Правила оценки готовности к	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	№45-1 от 24.02.2004 г.
Соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. N 6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.03 г. N 4145			
10.	Категория надежности электроснабжения электроустановок котельной не соответствует требованию правил. Требуемая категория – II, фактическая – III.	п. 1.7.2. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.
11.	Ответственный за электрохозяйство и замещающий ответственного за эл. хозяйство имеют IV группу по ЭБ, вместо требуемой V группу по ЭБ.	п. 1.2.7. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.
12.	Электротехнологическому персоналу котельной не присвоена II по ЭБ.	п. 1.4.3. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.
13.	Журнал учета противоаварийных тренировок отсутствует. Противоаварийные тренировки не проводятся.	п. 1.4.5.2. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.
14.	Электрощитовая. -отсутствует обозначение электрощитовой;	п. 2.2.20.; 2.2.17. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на

№№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	-не проводится техническое обслуживание эл. оборудования электрощитовой.		основании должностной инструкции от 31.08.2016.
15.	Котельная. ШС-2. -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования; -отсутствует обозначение номинала плавких вставок.	п. 2.2.20.; 2.2.17. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.
16.	Котельная. ШС-3. -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования; -отсутствует обозначение номинала плавких вставок; -отсутствует обозначение положений рубильника; -отсутствует заземление металлических труб в которых проложены питающие кабели.	п. 1.7.2.; 2.2.20.; 2.2.17. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.
17.	Котельная. Заземляющий проводник не покрашен в черный цвет.	2.2.7. ПТЭЭП	главный энергетик – Курбатов Денис Васильевич, действующий на основании должностной инструкции от 31.08.2016.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено ----------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Предписание 5/21-460-2019 от 02.08.2019 г.
2.	Распоряжение № 5-848-р от 24 июля 2019 г.
3.	Уведомление № 443 от 24 июля 2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел общепромышленного надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
21/10

Орлов М.И.
(ФИО)

(подпись)

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел государственного
энергетического надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
20/9

Фокин И.С.
(ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Первый проректор Борычев С.Н., действующий на основании доверенности от 12.09.2016 г. № 01-37

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"02" августа 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)