



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А. КОСТЫЧЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАТУ)

Костычева ул., д. 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42
E-mail: University@rgatu.ru, <http://www.rgatu.ru>
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998,
ИНН 6229000643 КПП 622901001

23.08.2019 № 0117.2 - 1952
На № _____

Г О выполнении предписания Г

И.о. заместителя

руководителя Приокского
Управления Ростехнадзора
А.Е. Зеленову

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» сообщает об устранении замечаний предписания № 5/21-(ОМИ-Р)-235-2019 от 19.04.2019г.

Приложение:

1. Отчет о выполнении предписания № 5/21-(ОМИ-Р)-235-2019 от 19.04.2019г. в 1 экз. на 1 листе.

С уважением,
Ректор

Н.В. Бышов

Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной,
(4912) 35-02-16, axc@rgatu.ru


45395

Приложение к письму
№ 01/172-1952 от 23.08. 2019г.

Отчет
о выполнении предписания № 5/21-(ОМИ-Р)-235-2019 от 19.04.2019г.

№№ п/п	Выявленное нарушение	Отчёт о выполнении
1.	Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски), ул. Дзержинского, 56/11	выполнено
2.	Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски), ул. Вишневая, 35	выполнено
3.	Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски), ул. Семашко, 38-40	выполнено

Начальник котельной



С.Ю. Гречихин