



МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минсельхоз России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
П.А. КОСТЫЧЕВА»  
(ФГБОУ ВО РГАТУ)

Костычева ул., д. 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044

тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31

факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42

E-mail: [University@rgatu.ru](mailto:University@rgatu.ru), <http://www.rgatu.ru>

ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998,

ИНН 6229000643 КПП 622901001

30.09.2019 № 01/7.2-2516  
На № \_\_\_\_\_

Г О выполнении предписания Г

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» сообщает об выполнении предписания предписания № 04-ОМИ от 02.08.2019.

Приложение:

1. Отчет о выполнении предписания № 04-ОМИ от 02.08.2019. в 1 экз. на 1 листе.

С уважением,  
Ректор

Н.В. Бышов


Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной.  
+7(910)908-28-56

46325

Отчет о выполнении  
предписания № 04-ОМИ от 02.08.2019.

№, п/п	Содержание мероприятия	Данные о выполнении предписания
1.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Выполнено
2.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса.	Выполнено
3.	Не продлен расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Выполнено
4.	Не продлен порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Выполнено
5.	Не продлен график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Выполнено
6.	Не в полном объеме выполнен плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Выполнено
7.	Ответственный не прошел периодическую проверку знаний в комиссии Приокского Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Выполнено
8.	Отсутствует паспорт тепловых сетей	Выполнено
9.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Выполнено

Начальник котельной



Гречихин С.Ю.