



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: rvazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-20-ПВП-93/1-2019 (5-ЭП-Р)

г. Рязань, ул. Костычева, 1.
(место составления предписания)

"7" февраля 2019 г.
(дата составления предписания)

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева».
(полное наименование юридического лица,

Государственный инспектор Фокин Игорь Семёнович

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 07.02.2019г. № 5-20-ПВП-93/1-2019 (5-ЭП-Р), составленного в отношении Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева», ИНН 6229000643.

место нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Вишневая, 35.

(место проведения проверки)

соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии

мастера участка – Курбатова Дениса Васильевича

(действующая на основании должностной инструкции от 31.08.2016)

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Средства защиты от поражения электрическим током при ремонте и обслуживании электрооборудования, не укомплектованы в полном объеме.	п. 1.7.3. ПТЭЭП	29.03.2019
2.	Отсутствуют протоколы эксплуатационных испытаний	п. 1.7.3. ПТЭЭП	29.03.2019

