

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» сентября 2024 г., 62240061000211994101

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» сентября 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2409/002-62/203-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» сентября 2024 г., № 2409/002-62/203-В/РВП, учетный номер проверки 62240061000211994101.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ИП по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При звании инспектора (инспекторов) ----- приняты решения о проведении выездной проверки, ----- указывается (указываются), если его (их) звание было проведено после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанская область, "Ассоциация "Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности", № № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.PY.195

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Дзержинского 56/11

(указываются адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (не филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:


с «09» сентября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «12» сентября 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г.. час. мин.



по " " Г., час. мин.

(указывается основание для предоставления проверки выездной бригады: дата и время выезда, а также дата и время окончания срока предоставления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по количеству контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) изъятие)

в следующие сроки:

с «09» сентября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Дзержинского, Дом 56/11

(указывается дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.09.2024 №6/н

2) истребование документов

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) изъятие)

в следующие сроки:

с «09» сентября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Дзержинского, Дом 56/11

(указывается дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 09.09.2024 №6/н

3) инструментальное обследование

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) изъятие)

в следующие сроки:

с «09» сентября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Дзержинского, Дом 56/11

(указывается дата и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 09.09.2024 №53

(указывается дата составления и составлены протоколы и иные документы (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к нему)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Письмо из ФГБОУ ВО РГАТУ от 05.07.2024 № 01/17-1572 "О выполнении предписания"

(указывается рассматриваемые при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) изданные в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- не выделено на 1-м этаже помещение ветеринарной клиники перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением просмов (ст.ст. 4, 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 19. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- не разделены коридоры этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)) (ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность и сооружений). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 20. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- не обеспечена эксплуатация электропроводки (линий слаботочных систем) СПС огнестойкими кабелями (ст.ст. 4, 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП

6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ВП от 17.07.2023, пункт предписания 22. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

4. не обеспечена эксплуатация электропроводки (линий слаботочных систем) СОУЭ огнестойкими кабелями (ст.ст. 4, 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ВП от 17.07.2023, пункт предписания 24. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

5. не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил «Защита от шума»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ВП от 17.07.2023, пункт предписания 27. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, содержащего нарушенное обязательное требование, ссылки на конкретные моменты/ссылки нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием документов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (инспекции)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 09.09.2024 №6/н
2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 09.09.2024 №6/н
3. протокол инструментального обследования от 09.09.2024 №53

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцы), протокол инструментального обследования, протокол осмотра, инструментальные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реализации), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани
(заместитель главного государственного инспектора
города Рязани по пожарному надзору) Букшин Юрий
Алексеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D75B5983BF6AA4920B9CFEA50D6F8631B
Владелец: Букшин Юрий Алексеевич
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Букшин Юрий Алексеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору), телефон: 84912752425, e-mail: ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

12.09 И.О. Петеря С.Н. Борогев

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

