

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«02» сентября 2024 г., 62240061000211995167
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» сентября 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2409/002-62/204-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Рязань, ул. Семашко, д. 38/40

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» сентября 2024 г., № 2409/002-62/204-В/РВП, учетный номер проверки 62240061000211995167.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанская область, "Ассоциация "Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности", № № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.РУ.195

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием ссылкой о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного свидетельством об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Семашко, Дом 38-40

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных карт, адрес организации (не физический, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:


с «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «12» сентября 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.



по " " Г., час. МНН.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
02 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) измерение; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «09» сентября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Семашко, Дом 38-40

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 09.09.2024 №6/н

2) осмотр

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) измерение; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «09» сентября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Семашко, Дом 38-40

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.09.2024 №6/н

3) инструментальное обследование

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) измерение; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «09» сентября 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «09» сентября 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Семашко, Дом 38-40

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 11.09.2024 №54

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Письмо из ФГБОУ ВО РГАТУ от 05.07.2024 № 01/17-1573 "О выполнении предписания"

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. не обеспечена активация внутреннего противопожарного водопровода одним из следующих способов: при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана; по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии; по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ) (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/61-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Общежитие № 2 по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д. 38/40
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
2. не обеспечена на водомерном узле внутреннего противопожарного водопровода, совмещенном с хозяйственно питьевым водопроводом, байпасная (обводная) линия с электромагнитным клапаном (задвижкой с электроприводом) (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.4 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/61-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Общежитие № 2 по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д. 38/40
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица: Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

3. не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/61-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: Общежитие № 2 по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д. 38/40
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
4. не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/61-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: Общежитие № 2 по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д. 38/40
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
5. не разделены коридоры 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)) (ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность и сооружений). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/61-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: Общежитие № 2 по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, д. 38/40
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным и соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, позволяющих достоверно установить нарушение обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, касающегося предмета выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного выездного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 09.09.2024 №6/н
2. требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 09.09.2024 №6/н
3. протокол инструментального обследования от 11.09.2024 №54

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (защитных мероприятий и реализации), за исключением проверочных листов (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани
(заместитель главного государственного инспектора
города Рязани по пожарному надзору) Букшин Юрий
Алексеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D75B5983BFAA4920B9CFEA50D6F8631B
Владелец: Букшин Юрий Алексеевич
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную
проверку)

подпись

Букшин Юрий Алексеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного
государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору), телефон: 84912752425, e-mail:
ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления):

19.09. и.о. Ректора Е.Н. Борышев

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

