

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«23» июля 2024 г., 62240061000211470100
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области**

«13» августа 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2407/002-62/150-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(полный / сокращенный)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «23» июля 2024 г., № 2407/002-62/150-В/РВП, учетный номер проверки 62240061000211470100.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководящего состава инспекторов), указывающегося (указывающихся) на проведение выездной проверки. При этом указывается дата государственной проверки и номер выездной проверки, указываются (указываются) инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалиста)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов соответствующего (соответствующих) органа (органов) государственного контроля (надзора) органа (органов) государственного контроля (надзора), с указанием результатов деятельности по аккредитации и информации об аккредитации, выданного (выданных) аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объем контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Костычева, Дом 3

(указывается адрес (адреса) места осуществления государственного контроля (надзора) объектами контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуальной предпринимателя, адрес (адреса) (не обязательно, если организация, обязанная соблюдать требования обязательного контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.


по «13» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время окончания проведения в текущий день и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.



(указывается описание для непосредственного проведения выездной проверки, даты и время начала и даты и время окончания срока осуществления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочий день, часы, минуты), в пределах которого осуществляются непосредственные взаимодействия с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «06» августа 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Костычева, Дом 3

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 06.08.2024 №б/н

2) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «06» августа 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Костычева, Дом 3

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 06.08.2024 №б/н

(указывается даты составления и даты выдачи протокола и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и принятых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Письмо из ФГБОУ ВО РГАТУ от 05.07.2024 № 01/17-1576 "О выполнении предписания"

(указывается рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) изданные/использованные в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством взаимодействия с третьими лицами; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
 2. не обеспечено исправное и работоспособное состояние системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) на 7-м, 8-м, 9-м этажах (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
 3. не обеспечено направление лифтов в принудительном порядке на назначенный этаж при получении сигнала из системы пожарной сигнализации (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.3.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 23.07.2024 г. КНМ 62240061000211470100



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Рязанской области

(ГУ МЧС России по Рязанской области)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Рязань, ул. Костычева, д. 3
(место составления)

« 06 » августа 2024 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 11 ч 00 мин по 12 ч 00 мин «06» августа 2024г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области Букшин Ю.А., подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Рязань, ул. Костычева, д. 3
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. проректор по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» Корнилов С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(* в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанской области: ст. инженер Кудряшов А.А.,

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) Кудряшову А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

НЕ ИМЕЮТСЯ.

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: объектом осмотра является пятиэтажное здание общежития № 4 ФГБОУ ВО «РГАТУ», расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3. В ходе осмотра установлено, что в здании: не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы; не обеспечено исправное и работоспособное состояние системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) на 7-м, 8-м, 9-м этажах; не обеспечено направление лифтов в принудительном порядке на назначенный этаж при получении сигнала из системы пожарной сигнализации; не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией не менее 70 дБА; не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние; не обеспечено функционирование световых табло «Выход» в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (гаснут при отключении от электрической сети).

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу

(подпись лица, проводящего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

Фототаблица № 1

к протоколу осмотра от 06.08.2024 года

(Здание общежития № 4 ФГБОУ ВО «РГАТУ» по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3).



Фото 1. Вид на здание общежития



Фото 2. Коридор первого этажа (правое крыло)



Фото 3. Средство индивидуальной защиты органов дыхания



Фото 4. Входная дверь в комнату № 237.

Составил:
Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области
подполковник внутренней службы



Ю.А. Букшин

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 23.07.2024 г. КНМ 62240061000211470100



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Рязанской области

(ГУ МЧС России по Рязанской области)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани

УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ)
ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

подполковник внутренней службы Букшин Юрий Алексеевич

органа государственного пожарного надзора)

ФГБОУ ВО «РГАТУ»,
г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»

ОПРЕДЕЛИЛ:

истребовать у ФГБОУ ВО «РГАТУ»

(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

в срок 3-х суток с момента получения

(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)

и представить по адресу: г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1 Б

(адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео-материалы
и (или) их носители:

1) документы, подтверждающие выполнение предписания об устранении обязательных требований пожарной безопасности от 17.07.2023г. № 2306/141-62/59-П/ВП.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искажённом виде предусмотрена административная ответственность.

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Рязани
подполковник внутренней службы Букшин Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Копия определения направлена _____

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ПРОТОКОЛ № 33 ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

13 августа 2024 года

г. Рязань

Я, заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, подполковник внутренней службы Букшин Юрий Алексеевич, в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области (далее – ОНДиПР по городу Рязани) по адресу: г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1 Б, каб. № 8 рассмотрел акт внеплановой выездной проверки от 13.08.2024 г. № 2407/002-62/150-В/АВП и материалы проверки по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, руководствуясь ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в присутствии законного представителя юридического лица Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» - ректора Шемякина Александра Владимировича, составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ);
2. Юридический адрес: 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1;
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер регистрационного свидетельства: Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области, дата регистрации 01 июля 2002 года, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643, КПП 622901001;
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Шемякин Александр Владимирович, ректор ФГБОУ ВО РГАТУ;
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: копия приказа Минсельхоз России от 14 декабря 2021 г. № 226-кр;
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 6124 376273, выданный УМВД России по Рязанской области, дата выдачи 20.06.2024
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«17» июля 2024 года в 00 час. 01 мин. в общежитии № 4 ФГБОУ ВО РГАТУ по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3; юридическим лицом ФГБОУ ВО РГАТУ не выполнены в установленный срок – до 17.07.2024 г. мероприятия, предложенные в п.п. 4, 5, 6, 7, 9, 10 предписания ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области от 17.07.2023 г. № 2306/141-62/59-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных 13.08.2024 г. в 11 час. 00 мин. при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а именно:

1. не провело испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и

управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);

2. не обеспечило исправное и работоспособное состояние системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) на 7-м, 8-м, 9-м этажах (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);

3. не обеспечило направление лифтов в принудительном порядке на назначенный этаж при получении сигнала из системы пожарной сигнализации (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.3.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»);

4. не обеспечило в спальнях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума);

5. не разместило речевые настенные оповещатели в помещениях общежития на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей не менее 150 мм (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности");

6. не привело систему автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009);

7. не обеспечило функционирование световых табло «Выход» в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (гаснут при отключении от электрической сети) (ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Факт административного правонарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

2. _____
(подписи свидетелей)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также согласно ч. 2 ст. 24.2 пользоваться услугами переводчика. Я извещен (а), что возбужденное в отношении юридического лица ФГБОУ ВО РГАТУ дело об административном правонарушении будет рассматриваться мировым судьёй судебного участка № 59 судебного района Московского районного суда г. Рязани по адресу: 390042, г. Рязань, Московское шоссе, д. 18 (время рассмотрения будет сообщено дополнительно), что в случае моей неявки и не поступления в соответствии со ст. 25.1 ч.2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие. Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.

« 13 » августа 2024 года

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

Объяснения по существу нарушения

протокол оформлен

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

Подпись лица, составившего протокол

Ю.А. Букшин

(расшифровка подписи)

Подпись законного представителя юридического лица (представителя по доверенности)

Копию протокола получил (а)

« 13 » августа 2024 года

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

От копии протокола отказался (ась)

« ___ » _____ 20__ года

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

Копия протокола об административном правонарушении от « ___ » _____ 2024 года направлена по почте. Вручена « ___ » _____ 2024 года