

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«23» июля 2024 г., 62240061000211468399  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» августа 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2407/002-62/149-В/ВП

(дата и время составления акта)

г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
внеплановой**

(плановый / внеплановый)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «23» июля 2024 г., № 2407/002-62/149-В/ВП, учетный номер проверки 62240061000211468399.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер указанного решения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного надзора (надзора), вид государственного контроля и соответствие с единым реестром видов федерального государственного надзора (надзора), государственного государственного надзора (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе по руководству группой или инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии заместителя (заместителей) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) задание было проведено после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста)

**эксперты (экспертные организации):**

1. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанская область, "Ассоциация "Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности", № № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.PY.195

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре инспекции контрольного (надзорного) органа или исполнительного инспекторской организации, с указанием должности, специальности и квалификации эксперта или организации, указанного (специальности и квалификации))

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Вишневая, Дом 35

(указывается адрес (адреса) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иного объекта контроля, в том числе (адреса) помещений, помещений в составе помещений)

**7. Контролируемое лицо:**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование или наименование организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (не физлица), принадлежность, наименование структурного подразделения, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность в отношении которого проводится выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**


с «06» августа 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «13» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического завершения выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г. час. мин.



по " " Г., час. МНН.

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:****1) инструментальное обследование**(указывается фактически совершено ли контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение информации об объектах; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) измерение; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Вишневая, Дом 35

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 09.08.2024 №50

**2) осмотр**(указывается фактически совершено ли контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение информации об объектах; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) измерение; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Вишневая, Дом 35

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 06.08.2024 №6/н

**3) истребование документов**(указывается фактически совершено ли контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение информации об объектах; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) измерение; 10) исследование)

в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Рязанская, г Рязань, ул Вишневая, Дом 35

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 06.08.2024 №6/н

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:****1. Письмо из ФГБОУ ВО РГАТУ от 05.07.2024 № 01/17-1572 "О выполнении предписания"**(указывается рассматривались ли при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) документы в расследовании (протокол (протоколы) осмотра, протокол опроса, сведения об объектах, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, протокол измерения), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий в организации и месту; 2) иные технические сопроводительные документы; 3) материалы по результатам межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))**11. По результатам выездной проверки установлено:**

- не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ЛВП от 17.07.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
Нарушенное обязательное требование:  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3, СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6. табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ЛВП от 17.07.2023, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
Нарушенное обязательное требование:  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- не разделены коридоры 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, ETW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, ETW 15, EIS 15, EIWS 15)) (ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы»: п. 6.26 СНиП 21-01-97\* Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность и сооружений).  
Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

4. не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.


Устанавливается наличие на документах признаков подделки (подпись): 1) наличие об отсутствии периодичности обязательных требований, и соблюдение (выполнение) требований, содержащихся в нормативных документах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения инспектора (инспекторов) государственного пожарного надзора; 2) наличие в документе информации об обязательном требовании, и выполнении (выполнении) требований, указанных в нормативном правовом акте и его структурной единице, включая установленные нормативные требования, сведения, касающиеся обязательных требований (обязательных требований), содержащихся в нормативных документах, с указанием наименования нормативного документа, и выполнения (выполнении) требований, указанных в пункте 1, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) органа, выполняющего проверку; 3) наличие в документе сведений о факте устранения нарушения, указанных в пункте 1, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) органа, выполняющего проверку.

**12. К настоящему акту прилагаются:**

- 1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 06.08.2024 №б/н
- 2. протокол инструментального обследования от 09.08.2024 №50
- 3. протокол осмотра от 06.08.2024 №б/н

Устанавливается наличие в акте документа (подпись инспектора, протокол осмотра, протокол инструментального обследования, протокол осмотра проб (образцы), протокол инструментального обследования, протокол осмотра, инструментальный протокол, составленные по результатам проведения контрольного (надзорного) органа, выполняющего проверку; в случае их применения, в акте указывается и наименование документа, содержащего требования).

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору) Букшин Юрий Алексеевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00D75B5983BFAA4920B9CFEA50D6F8631B  
Владелец Букшин Юрий Алексеевич  
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Букшин Юрий Алексеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору), телефон: 84912752425, e-mail: ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) в должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 23.07.2024 г. КНМ 62240061000211468399



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Рязанской области  
(ГУ МЧС России по Рязанской области)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области  
(ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА**

г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35  
(место составления)

« 06 » августа 2024 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 10 ч 00 мин по 11 ч 00 мин «06» августа 2024г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по  
Рязанской области Букшин Ю.А., подполковник внутренней службы  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35  
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. проректор по административно-хозяйственной работе ФГБОУ ВО  
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени  
П.А. Костычева» Корнилов С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(\*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт) ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанской области: ст. инженер Кудряшов А.А.,

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту) Кудряшову А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

не имеются.

(подпись специалиста (эксперта))

**Осмотром установлено:** объектом осмотра является пятиэтажное здание общежития № 3 ФГБОУ ВО «РГАТУ», расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35. В ходе осмотра установлено, что в здании: не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние; не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА; не разделены коридоры 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)) длина каждого коридора этажей общежития составляет 71,73 м; не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения.

В ходе осмотра проводилась (-ись) фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))



### Фототаблица № 1

к протоколу осмотра от 06.08.2024 года

(Здание общежития № 3 ФГБОУ ВО «РГАТУ» по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35).



Фото 1. Вид на здание общежития



Фото 2. Центральный выход из общежития



Фото 3. Помещение насосной



Фото 4. Коридор 2-го этажа без противопожарной перегородки

Составил:

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области  
подполковник внутренней службы



Ю.А. Букшин

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 23.07.2024 г. КНМ 62240061000211468399



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Рязанской области  
(ГУ МЧС России по Рязанской области)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области  
(ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ТРЕБОВАНИЕ  
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ И (ИЛИ)  
ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ**

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
подполковник внутренней службы Букшин Юрий Алексеевич  
органа государственного пожарного надзора)

ФГБОУ ВО «РГАТУ»,  
г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35  
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

истребовать у ФГБОУ ВО «РГАТУ»  
(контролируемое лицо, адрес объекта защиты)

в срок 3-х суток с момента получения  
(срок устанавливается контрольным органом исходя из объема истребуемых материалов, но не менее одного рабочего дня)

и представить по адресу: г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1 Б  
(адрес представления истребуемых материалов, и (или) адрес электронной почты для предоставления скан документов)

необходимые документы, сведения и (или) их копии, а также фото-, видео-материалы и (или) их носители:



1) документы, подтверждающие выполнение предписания об устранении обязательных требований пожарной безопасности от 17.07.2023г. № 2306/141-62/60-П/ПВП.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление или несвоевременное представление сведений, а равно представление сведений в неполном объеме или в искажённом виде предусмотрена административная ответственность.

Заместитель начальника ОНДиПР по городу Рязани  
подполковник внутренней службы Букшин Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\_\_\_\_\_ (подпись)

Копия определения направлена \_\_\_\_\_

(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ**

13 августа 2024 года

г. Рязань

Я, заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, подполковник внутренней службы Букшин Юрий Алексеевич, в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области (далее – ОНДиПР по городу Рязани) по адресу: г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1 Б, каб. № 8 рассмотрел акт внеплановой выездной проверки от 13.08.2024 г. № 2407/002-62/149-В/АВП и материалы проверки по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, руководствуясь ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в присутствии законного представителя юридического лица Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» - ректора Шемякина Александра Владимировича, составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо:

1. Полное наименование юридического лица: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ);
2. Юридический адрес: 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1;
3. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер регистрационного свидетельства: Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области, дата регистрации 01 июля 2002 года, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643, КПП 622901001;
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Шемякин Александр Владимирович, ректор ФГБОУ ВО РГАТУ;
5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: копия приказа Минсельхоз России от 14 декабря 2021 г. № 226-кр;
6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 6124 376273, выданный УМВД России по Рязанской области, дата выдачи 20.06.2024
7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет.

«17» июля 2024 года в 00 час. 01 мин. в общежитии № 3 ФГБОУ ВО РГАТУ по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35, юридическим лицом ФГБОУ ВО РГАТУ не выполнены в установленный срок – до 17.07.2024 г. мероприятия, предложенные в п.п. 7, 8, 9, 14 предписания ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области от 17.07.2023 г. № 2306/141-62/60-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных 13.08.2024 г. в 11 час. 00 мин. при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а именно:

1. не привело система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым

оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009);

2. не обеспечило в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума);

3. не разделило коридоры 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)) (ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26 СНиП 21-01-97\* Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность и сооружений);

4. не провело проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), чем совершило административное правонарушение, предусмотренное **ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ**.

Факт административного правонарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подписи свидетелей)

2.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подписи свидетелей)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч.1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также согласно ч. 2 ст. 24.2 пользоваться услугами переводчика. Я извещен (а), что возбужденное в отношении юридического лица ФГБОУ ВО РГАТУ дело об административном правонарушении будет рассматриваться мировым судьёй судебного участка № 8 судебного района Московского районного суда г. Рязани по адресу: 390044, г. Рязань, Московское шоссе, д. 18 (время рассмотрения будет сообщено дополнительно), что в случае моей неявки и не поступления в соответствии со ст. 25.1 ч.2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие. Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан(а) свидетельствовать против самого себя и близких родственников.

« 13 » августа 2024 года

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

Объяснения по существу нарушения

Сотрудники организации

Подпись лица, составившего протокол

Ю.А. Букшин

Подпись законного представителя юридического лица  
(представителя по доверенности)

Копию протокола получил (а)  
« 13 » августа 20\_\_ года

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

От копии протокола отказался (ась)  
« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(подпись законного представителя/представителя по доверенности)

Копия протокола об административном правонарушении от « \_\_ » \_\_\_\_\_  
2024 года направлена по почте. Вручена « \_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года