ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань, 390037
Тел/факс: (4912) 32-07-12
E-mail: priok@gosnadzor.ru
http://www.priok.gosnadzor.ru
ОКПО 61840748, ОГРН 1097154013461
ИНН/КПП7107516785/710701001

05.07.2024 № 5/4

На № _____ от _____

Ректору
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Рязанский государственный
агротехнологический университет
им. П.А. Костычева»
Шемякину А.В.

Рязанская область, г. Рязань,
ул. Костычева, д. 1.

В ходе проведения проверки о контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов котельной, тепловых сетей, принадлежащих ФГБОУВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева», выявлены следующие нарушения:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
Соблюдение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные 12.03.2013г. Приказом № 103 Министерства энергетики Российской Федерации, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115 (зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. рег. № 4538)		
1.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации тепловых

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1364
«05» 07 2024 г.

		энергоустановок, п. п. 6.1.31. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.
2.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66
3.	Не продлен расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.
4.	Не продлен порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.
5.	Не продлен график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.
6.	В электрощитовой отсутствует утвержденная схема электроснабжения котельной.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (далее: ПТЭЭ), п.5; п. 7. «Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в

		осенне-зимний период» СО 153-34.08.105-2004 (Далее: Положение), п. 12.3.
7.	Не предъявлен приказ на заместителя ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭ п. 5; п. 7. Положение, п. 12.2.
8.	Должностные инструкции на электротехнический персонал не пересматриваются в установленные сроки.	ПТЭЭ п. 1; п. 7 Положение, п. 12.3.
9.	Не предъявлены протоколы профилактических испытаний электрооборудования котельной.	ПТЭЭ п. 5; п. 7. Положение, п. 12.1.
10.	Отсутствуют схемы распределения вторичных электрических цепей в распределительных шкафах котельной.	ПТЭЭ п. 5; п. 7. Положение, п. 12.3.
11.	В распределительном шкафу ШР-4 не проводилось техническое обслуживание.	ПТЭЭ п. 5; п. 7. Положение, п. 12.3.
12.	На распределительных шкафах котельной отсутствуют замки закрываемые под ключ.	ПТЭЭ п. 5; п. 7 Положение, п. 12.3.
13.	Не предъявлены индивидуальные средства защиты для обслуживания электрооборудования котельной.	ПТЭЭ п. 5; п. 7 Положение, п. 12.3.

Государственный инспектор
ООПН по Рязанской области М. И. Орлов

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел общепромышленного надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
21/10

Государственный инспектор ОГЭН по
Рязанской области И. С. Фокин

Один экземпляр получил и с его
содержанием ознакомлен ректор
ФГБОУВО «Рязанский государственный
агротехнологический университет
им. П.А. Костычева» А. В. Шемякин

тел.: (4912) 32-30-58
Email: m.orlov@priok.gosnadzor.ru