

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» июля 2024 г., 62240061000211470100

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телескоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» августа 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2407/002-62/150-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

(место составления предписания)

Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «23» июля 2024 г., № 2407/002-62/150-В/ПВП, учетный номер проверки 62240061000211470100.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с толкованием о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Костычева, Дом 3

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемых лицом деятельности или адрес (местоположение) законных или фактических объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, их индивидуальное наименование полностью, адрес организации (не фамилия, предшествовавшая, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «13» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)


Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы



автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

2. не обеспечено исправное и работоспособное состояние системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) на 7-м, 8-м, 9-м этажах (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

3. не обеспечено направление лифтов в принудительном порядке на назначенный этаж при получении сигнала из системы пожарной сигнализации (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.3.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

4. не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

5. не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/59-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

6. не обеспечено функционирование световых табло «Выход» в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (гаснут при отключении от электрической сети) (ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: Общежитие № 4 по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 3

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 7, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

(указывается выделенное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которая установило нарушение обязательные требования, сведений, подтверждающих достоверность нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, государственных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, иные применимые решения исполнительного (выполняющего) органа, действующего в предметном zakresie проверки, срок устранения нарушения);

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани  
(заместитель главного государственного инспектора города  
Рязани по пожарному надзору) Букшин Юрий Алексеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D75B5983BFAA4920B9CFEA60D6F8631B  
Владелец: Букшин Юрий Алексеевич  
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))

Букшин Юрий Алексеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору), телефон: 84912752425, e-mail: [ondrzn@62.mchs.gov.ru](mailto:ondrzn@62.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Шемиякин Александр Владимирович по базе*

*Рязань*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя)

«  » часов «  » минут «  »    20    г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

