

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» июля 2024 г., 62240061000211468399

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» августа 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2407/002-62/149-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «23» июля 2024 г., № 2407/002-62/149-В/ПВП, учетный номер проверки 62240061000211468399.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При звании инспектора (инспекторов) после указания названия о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Вишневая, Дом 35

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) выполняемых работ, объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера (ИНН, ОГРН), название, адрес организации (не фактический, действительный, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» августа 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «13» августа 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)


Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП



3.13130.2009). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

2. не обеспечен в спальнях помещений уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

3. не разделены коридоры 2-го, 3-го, 4-го и 5-го этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)) (ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26 СНиП 21-01-97\* Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность и сооружений). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

4. не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/60-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: Общежитие № 3 по адресу: г. Рязань, ул. Вишневая, д. 35

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 13 Правил. Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.

**Срок устранения нарушения:**

13.08.2025

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани  
(заместитель главного государственного инспектора города  
Рязани по пожарному надзору) Букшин Юрий Алексеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00D75B5983BFAA4920B8CFEA60D6F8631B  
Владелец: Букшин Юрий Алексеевич  
Действителен с 19.09.2013 по 12.12.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Букшин Юрий Алексеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору), телефон: 84912752425, e-mail: ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

*Мещерякин Александр Владимирович*

*Резаев*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, собственника с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты); в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата отправки предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

