Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *:
КНМ 62230061000203523370 от 20.09.2022 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС РОССИИ)

Главное управление МЧС России по Рязанской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11,
тел.: (4912) 28-04-28, электронная почта: gu@62.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области
(ОНД и ПР по городу Рязани
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1 Б,
тел.: (4912) 75-24-25, электронная почта: ondrzn@62.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2306/141-62/62-П/ПВП

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо

ручается: **Ректору ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева»**
Шемякину Александру Владимировичу

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Романова Романа Викторовича от «30» июня 2023 года № 2306/141-62/62-П/РВП в период с «04» июля 2023 г. по «17» июля 2023 г. проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – заведующая общежитием Закурдаева Лариса Ивановна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
		4 этаж		
1.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях № 433, 414, 405, 402	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
2.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	
3.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
		3 этаж		
4.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях № 328, 330, 331, 321	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
5.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	
6.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
7.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната № 334)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.07.2024	

8.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната № 334) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
2 этаж				
9.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях № 230, 226, 223, 215, 204	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
10.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	
11.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
12.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната № 234)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.07.2024	
13.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната № 234) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
1 этаж				
14.	Не допускать в подвальном помещении хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов	п. 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
15.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната хранения матрасов)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.07.2024	

16.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната хранения матрасов) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
17.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	(ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);	17.07.2024	
18.	Обеспечить номера планами эвакуации на случай пожара	п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
19.	Выделить помещение ветеринарной клиники перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов	ч. 1 ст.88 Технического регламента, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	17.07.2024	
		Общее		
20.	Разделить коридоры этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости EI 15, EIW 15) с самозакрывающимися дверями с соответствующим исполнением (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15))	ст. ст. 4, 6, 88 Технического регламента, п. 4.3.7. и п. 6.1.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	17.07.2024	
21.	Обеспечить проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации противопожарных систем	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
22.	Обеспечить эксплуатацию электропроводки (линии слаботочных систем) СПС огнестойкими кабелями	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	

23.	Разместить настенные звуковые и речевые оповещатели таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 150 мм от потолка	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свода правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	
24.	Обеспечить эксплуатация электропроводки (линии слаботочных систем) СОУЭ не огнестойкими кабелями	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	
25.	Привести в исправное состояние система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	17.07.2024	
26.	Привести систему автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	17.07.2024	
27.	Обеспечить в спальных помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА	ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума	17.07.2024	

28.	Провести испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности	системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке	17.07.2024	

Ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева»
Шемякин Александр Владимирович
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

М.П. (подпись)

«17» 07 2023 года

Инспектор отдела НДиПР по городу Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области старший лейтенант внутренней службы Тимакова Ольга Ивановна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

М.П. (подпись)

<*> Отметка размещается в правом углу после реализации указанных действий.