

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» сентября 2024 г., 62240061000211994101

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» сентября 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2409/002-62/203-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 02 » сентября 2024 г., № 2409/002-62/203-В/ПВП, учетный номер проверки 62240061000211994101.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(выявлены нарушения государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При изменении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Рязанская, г Рязань, ул Дзержинского 56/11

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) изложенных в нем объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА" ИНН 6229000643, адрес регистрации юридического лица: 390044, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РЯЗАНЬ, КОСТЫЧЕВА УЛИЦА, 1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальный номер, идентификация, адрес организации (не филиал, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соблюдение обязательных требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «09» сентября 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «12» сентября 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)


**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. не выделено на 1-м этаже помещение ветеринарной клиники перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (ст.ст. 4, 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы



противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 19. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

12.09.2025

2. не разделены коридоры этажей противопожарными перегородками 2-го типа (предел огнестойкости – 15 минут (EI 15, EIW 15)) с samozакрывающимися дверями в соответствующем исполнении (3 типа – предел огнестойкости 15 минут (EI 15, EIW 15, EIS 15, EIWS 15)) (ст.ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.7 и п. 6.1.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.26 СНиП 21-01-97\* Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность и сооружений). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 20. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

12.09.2025

3. не обеспечена эксплуатация электропроводки (линий слаботочных систем) СПС огнестойкими кабелями (ст.ст. 4, 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 22. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

12.09.2025

4. не обеспечена эксплуатация электропроводки (линий слаботочных систем) COУЭ огнестойкими кабелями (ст.ст. 4, 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 24. Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

12.09.2025

5. не обеспечен в спальнях помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил «Защита от шума»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2306/141-62/62-П/ПВП от 17.07.2023, пункт предписания 27.



Место выявления нарушения: Общежитие № 1 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 56/11

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:


Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

12.09.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, позволяющих идентифицировать нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнения которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, даты принятия решения контрольного (надзорного) органа, наименования предмета проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани  
(заместитель главного государственного инспектора города  
Рязани по пожарному надзору) Букшин Юрий Алексеевич



(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))

Букшин Юрий Алексеевич - заместитель начальника ОНД и ПР по городу Рязани (заместитель главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору), телефон: 84912752425, e-mail: ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

12.09. 11.00 - ректора с.к. Борозев

(даты, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

